

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT
Số: 232

Căn cứ Quy định tại Nghị định số 05/2021/NĐ-CP ngày 25/01/2021 của Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay, Cục Hàng không Việt Nam chứng nhận sản phẩm dưới đây đáp ứng đủ điều kiện kỹ thuật:

Tổ chức đề nghị cấp giấy chứng nhận	Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI)
Nhà sản xuất	Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI)
Sản phẩm	Cáp điện sơ cấp 5 kV
Mã hiệu sản phẩm	CXE/S 1x6 mm ² - 5kV (hoặc Cu/XLPE/HDPE 1x6 mm ² - 5 kV)
Bộ hồ sơ sản phẩm gồm có: <ul style="list-style-type: none">Hồ sơ thiết kếHồ sơ kiểm tra thử nghiệm	<ul style="list-style-type: none">Bản vẽ thiết kế đính kèm theo GCN này.Giấy chứng nhận Kết quả thử nghiệm số 0466TN23/TĐC-TN do Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Thành phố Hồ Chí Minh (Chi Cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Thành phố Hồ Chí Minh) thực hiện ngày 03/8/2023; Biên bản kiểm định số 03792/BBKĐ-ETC-CT ngày 18/7/2023 do Công ty Thí nghiệm điện lực Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện; Báo cáo kết quả thực hiện thử nghiệm điện áp sau lắp đặt cáp điện đèn sơ cấp 5kV 6 mm² sử dụng trong hệ thống đèn hiệu sân bay do Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam thực hiện ngày 26/7/2023.
<ul style="list-style-type: none">Hướng dẫn lắp đặt, khai thác, bảo dưỡngĐặc tính kỹ thuật chi tiết	<ul style="list-style-type: none">CóCó
Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng:	<ul style="list-style-type: none">Advisory Circular 150/5345-7FICEA S-97-682-2013ICEA S-93-639-2012
Ngày ban hành:	23-08-23

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG


Đinh Việt Sơn