Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*
R 50745420 0001

Berichtsnummer *Report No.:*
CN2681SB 001

Genehmigungsinhaber *License Holder:*
VIETNAM ELECTRIC CABLE
CORPORATION
70-72 Nam Ky Khoi Nghia Street,
Sai Gon Ward,
70000 Ho Chi Minh City,
Vietnam

Fertigungsstätte *Manufacturing Site:*
CADIVI DONGNAI CO.,LTD.
Line 1, Long Thanh Industrial Zone,
An Phuoc Commune,
76000 Dong Nai Province,
Vietnam

Prüfzeichen *Test Mark:*

TÜVRheinland® CERTIFIED
Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance
www.tuv.com
ID 1111322636

Geprüft nach *Tested according to:*
AS/NZS 5000.1:2005

Geräteidentifikation
Product Identification

Produkt: Cable
Product: (Electric cables—Polymeric insulated)

Modell: Modelle sind auf nächste(r) Seite(n) gelistet
Type: *Type designation(s) are listed on the next page(s)*

Technische Daten: *Technical Data:*

```
Rated Voltage                : AC 0,6/1kV

Max.Temperature at Conductor : +90°C

ANLAGE (Appendix): 1
```

Gültig ab: 2026-09-16
Valid from:

Ausstellungsdatum: 2026-09-16
Date of issue:

Zertifizierungsstelle:
Certification body:

Bo Liu

TÜV Rheinland LGA Products GmbH TÜVRheinland® Zertifizierungsstelle

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
http://www.tuv.com/safety E-mail: markcheck@tuv.com
Fax: +49 221 806-3935

® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisatio n and applic ation requires prior approval.

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*
R 50745420 0001

Berichtsnummer *Report No.:*
CN2681SB 001

Produkt *Product:* Cable
(Electric cables—Polymeric insulated)

Modell *Type:*

Bezeichnung *Designation:*

Type Designation : HFI-90-TP 1x0,5...10 mm²
HFI-90-TP 2x0,5...2,5 mm² (flat)

Mark of Origin : CADIVI

Remark : Low smoke halogen free single-core wires - ZC/LSHF or CZ/LSHF can be used as below type:
ZC/LSHF 0,6/1kV 1x0,5...10 mm²
CZ/LSHF 0,6/1kV 1x1,0...10 mm²

Low smoke halogen free flexible cords - ZCm/LSHF can be used as below type:
ZCm/LSHF 0,6/1kV 1x0,5...10 mm²

Low smoke halogen free parallel-webbed 2-core flat flexible cords - ZCmd/LSHF can be used as below type:
ZCmd/LSHF 0,6/1kV 2x0,5...2,5 mm²

TÜV Rheinland LGA Products GmbH TÜVRheinland Zertifizierungsstelle

® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisatio n and applic ation requires prior approval.